

# Certificate



**Nr./No.: 968/FSP 1575.01/18**

<b>Prüfgegenstand Product tested</b>	Gaswarnzentrale mit Gastransmitter Gas warning appliances with gas transmitter	<b>Zertifikats- inhaber Certificate holder</b>	ADOS GmbH Trierer Str. 23-25 52078 Aachen Germany
<b>Typbezeichnung Type designation</b>	FlexADOS 914 / Transmitter TOX 914 LON (R) FlexADOS 914 CP / Transmitter TOX 592		
<b>Prüfgrundlagen Codes and standards</b>	VDI 2053-1:2014 (in extracts) DIN EN 50545-1:2017-01	DIN EN 50104:2011-04 DIN EN 45544-1:2015-10	
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung Intended application</b>	FlexADOS 914: Gaswarnzentrale zur Überwachung von Sauerstoff, giftigen und brennbaren Gasen  FlexADOS 914 mit TOX 914 LON (R) und FlexADOS 914 CP mit TOX 592: Gaswarnzentrale zur Überwachung toxischer Gase in Tiefgaragen und Tunneln. Die Anforderungen zur Überwachung der CO-Konzentrationen der jeweils zutreffenden Prüfgrundlagen werden eingehalten. FlexADOS 914: Gas warning control unit for detection of oxygen, toxic and flammable gases.  FlexADOS 914 with TOX 914 LON (R) and FlexADOS 914 CP with TOX 592: Gas warning appliance for monitoring of toxic gases in car parcs and tunnels. The requirements concerning monitoring of CO concentrations acc. to the respective applicable standards are met.		
<b>Besondere Bedingungen Specific requirements</b>	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten. The instructions of the associated Installation, Operating Manual shall be considered.		

Gültig bis / Valid until 2023-08-23

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/FSP 1575.01/18 vom 12.09.2018 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.  
The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. 968/FSP 1575.01/18 dated 2018-09-12.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.

**TÜV Rheinland Industrie Service GmbH**  
Bereich Automation  
Funktionale Sicherheit  
Am Grauen Stein, 51105 Köln

Köln, 2018-09-12

Certification Body Safety & Security for Automation & Grid

Dipl.-Ing. Thomas Steffens